



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TREVISO
"Incede per ignes"

Area: Prevenzione Incendi

Alla Ditta Dinagas di Barea Otello
pec dinagas@pec.dinagas.biz

E, p.c. al Comune di Treviso

Oggetto: Pratica n. 6551 - Valutazione progetto di una modifica ad un impianto di distribuzione carburanti sito in viale della Repubblica 121, Comune di Treviso.
Rif. prot. n. 1675 del 22.01.2021 e prot. n. 2816 del 03.02.2021;

In relazione alla domanda di parere di conformità in oggetto indicata, riguardante l'attività di cui al p.to 13 categoria C dell'allegato I° al D.P.R. 01.08.2011, si comunica che la documentazione prodotta con nota prot. n. 1675 del 22.01.2021 e successiva integrazione fornita con nota prot. n. 2816 del 03.02.2021 risulta

conforme alla normativa vigente ed ai criteri generali di prevenzione incendi

Il progetto dovrà essere realizzato con gli accorgimenti e le modalità costruttive di cui alla documentazione tecnica presentata nonché alle seguenti prescrizioni:

- Siano rispettate le distanze di sicurezza esterne riportate al punto 13.2 del DPR 34072003 tra elementi pericolosi dell'impianto GPL e il perimetro dei fabbricati esterni all'impianto;
- Anche per quanto non espressamente rilevabile dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici prodotti, l'attività sia realizzata nel rispetto del D.M. 10 marzo 1998 ed all'allegato IV al D. Lgs 81/2008 riguardanti la vigente legislazione in tema di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro,

Al termine dei lavori, e prima dell'inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 codesta Ditta dovrà produrre a questo Comando la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)** unitamente alle dichiarazioni e certificazioni redatte secondo quanto specificato nell'allegato II° al D.M. 7.8.2012 ed in conformità ai modelli di cui al Direttore Centrale per Prevenzione Incendi e la Sicurezza Tecnica, DCPST n° 72 del 16.05.2018 atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
V.D. Ing. Francesco Cicirello

per il Comandante Provinciale
P.D.Ing. Giampiero Rizzo)
D.V Giuseppe Quinto
firmato ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82