

<b>SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO</b>	
Descrizione del Procedimento <b>Collaudo impianto di distribuzione carburante</b>	
Titolo del Procedimento COLLAUDO SU DOMANDA DI PARTE	
Settore: SU/AA.PP	<b>Argomento:</b> ad ultimazione dei lavori di nuovi impianti, quelli ristrutturati e quello potenziati con prodotti metano e GPL devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal Comune
Dirigente dott. Marina Tazzer Titolare P.O. dott. Daniela Pivato	U.O. competente
Responsabile del Procedimento Sabina Barzan	Responsabile dell'istruttoria Paolo Zamichieli
Termine del Procedimento: 60 giorni	
Fonti normative: D. Lgs. n. 32/1998 e succ. modific.; L.R. n. 23/2003; DGR n. 1562 del 26/5/2004; DGR n. 641 del 12.03.2004; DGR n. 497 del 18.2.2005;	
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si	
Eccezioni: no	
Requisiti e documentazione essenziale: l'impianto deve essere collaudato da apposita commissione comunale la quale accerta la conformità dello stesso alle norme vigenti.	
Numero procedimenti annui: circa 3	Adempimenti finanziari: liquidazione gettoni commissari (costo collaudo impianto privato € 350,00; impianto stradale € 700)
Sistemi informativi coinvolti: tradewin	Procedimenti collegati: no
Avvio del procedimento: no, vengono rispettati i termini max previsti per la verifica dei requisiti	Modalità di avvio: ( X ) di parte ( ) d'ufficio ( ) entrambe
Istruttoria del Procedimento (tempi, passaggi): La commissione provvede ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il Comune trasmette copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione, al titolare dell'impianto, al VV.F., all'UTF, all'ente proprietario della strada, all'ASL ed alla Provincia. Nel caso in cui la Commissione, in sede di collaudo, accerti che non sono stati eseguiti i lavori previsti dall'autorizzazione all'installazione, collauda comunque l'impianto ed invita l'Amm. Comunale ad aggiornare l'autorizzazione sulla base del verbale di collaudo. Copia del provvedimento di aggiornamento deve essere trasmesso assieme al verbale di collaudo agli enti predetti entro 15 giorni dalla data del collaudo	Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione : Vigili del Fuoco, ASL; Ufficio Tecnico Finanze, Provincia, ente gestore strade
Tipo pareri: ( ) obbligatori ( ) facoltativi	Sospensione procedimento ( ) si ( ) no eventuale ( X )
Atto finale: si (verbale collaudo)	Validità del provvedimento: <b>quindici anni</b>
DIA eff. Immediato ( ) si ( X ) no	Silenzio assenso si ( X ) No ( )
Altre informazioni: la commissione di collaudo effettua, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, la verifica quindicennale sull'idoneità tecnica e fiscale degli impianti, anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale. Il titolare dell'autorizzazione di impianto stradale di carburante, 90 giorni prima della scadenza quindicennale dall'ultimo collaudo, presenta al Comune sede dell'impianto domanda di verifica. La commissione effettua il collaudo con le modalità suddescritte.	